


Identificazione e controllo overfilling per serbatoi serie CPT04012



Dispositivo di riconoscimento univoco del numero di serie dell'utente e di prevenzione per troppo pieno sui serbatoi. Evita pericoli relativi al sovra-riempimento di serbatoi e il riempimento di serbatoi non autorizzati. L'insieme, a codice CPT04012, è composto dall'interruttore CPTL07 con contatto semplice in versione miniaturizzata, dall'interruttore compatto CPT107 e dagli accessori necessari al fissaggio.

Utilizzando il ricevitore dati palmare a codice CPT04112 associato alla centralina di autorizzazione CPT00808 è possibile riconoscere con codice univoco l'utente e abilitare il rifornimento interrompendo in caso di raggiungimento del troppo pieno. I dati di riferimento vengono memorizzati e scaricati al rientro in sede dell'autobotte.

Idoneo per l'utilizzo in zona 0


Caratteristiche tecniche

| | |
|--------------------------------|---|
| • RFDI | 125 MHz |
| • Cavo tipo | PVC schermato, lunghezza standard 5 m, Ø 5,5 mm ² ±0,5 |
| • Temperatura di funzionamento | -25°C ÷ +60°C |
| • Grado di protezione | IP68 |
| • Uscita cavo | IP67 |
| • Materiale corpo | Acciaio inox Aisi 316 |
| • Materiale galleggiante | Acciaio inox Aisi 316 |
| • Dimensioni | 260X52 mm |
| • Diametro galleggiante | 27,5 mm |
| • Fissaggio | G 1" M-G 1" 1/2 M |
| • Marcatura |  II 1G Ex ma IIC T6 Ga |

Codifica sensore

| CPTL07 | /CIRCUITO | /ATTACCO | /VERSIONE | /PASSO | /ALTEZZA | /L. CAVO |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|
| | /P: miniaturizzato | /16: doppio 1M-1 1/2M | /3: 1 galleggiante inox Ø 27,5 mm | /00 (cm) | /020 (cm) | /05 (m) |

Dimensioni



Esempi di applicazione

SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | ENCODER MISURATORE AUTOCISTERNA |
| 2 | CENTRALINA DI CONTROLLO |
| 3 | SONDA DI LIVELLO |
| 4 | INCLINOMETRO |
| 5 | RADIO COMUNICAZIONE DATI |
| 6 | RADIO SCARICO DATI |
| 7 | RICEVITORE DATI PALMARE |
| 8 | TROPPO PIENO SERBATOIO |
| 9 | RICEVITORE REMOTO |

* altre misure a richiesta

Accessori

| | |
|----------------|--|
| CPT04112 | Ricevitore dati palmare |
| CPT00808/XX/XX | Apparecchiatura di autorizzazione del rifornimento |

Codice dispositivo

| | |
|----------|------------------------------|
| CPT04012 | /ALTEZZA |
| | /XXX: altezza espressa in cm |

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso